

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1190017

Výrobek: Elektroměrová rozvodnice

Typ: RE 1.0 až RE 12.12

Jmenovité hodnoty: 3 x 230/400 V, do 80 A, IP 43/20

Objednatel: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Výrobce: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803950-01/01 ze dne: 08.01.2019

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-1 ed. 2:12+1:15, ČSN EN 61439-3:12
čl. 6, 10.2.2, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.9.3, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 803950 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.01.2022

14.01.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



803950-01