

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200540

Výrobek: Rozváděč pilířový

Typ: RE-P1, RE-P2

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 50 Hz, max. 80 A, IP 43/20, IP 44/20, Icw do 10 kA

Objednatel: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Výrobce: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 022264-01/01 ze dne: 23.10.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-5 ed.2:15,

ČSN EN 61439-1 ed.2:12 čl. 5, 6, 8.1.1, 8.5, 8.8, 10.2.101.1, 10.2.101.2, 10.2.101.3, 10.2.101.4, 10.2.101.5, 10.2.101.6, 10.2.101.8, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.11.2

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 022264 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 29.10.2023

30.10.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



022264-01