

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200617

Výrobek: Rozváděč pro laickou obsluhu - plastový

Typ: RBPP2TW12/40 (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 125 A, 50 Hz, IP 30/20, Icw 6 kA

Objednatel: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermannova 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Výrobce: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermannova 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 022664-01/01 ze dne: 27.11.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-3:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

čl. 5, 6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.2)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 022664 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 10.12.2023

11.12.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



022664-01