

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230535

Výrobek: Rozváděč pro laickou obsluhu - kovový

Typ: RBOZ4UG144/125- (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 50 Hz, 250 A, IP 30/20, I_{ew} 6 kA

Objednatel: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Výrobce: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232706-01/01 ze dne: 29.11.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-3:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232706 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2026

01.12.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 2 3 0 5 3 5 *

232706-01