

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230536

Výrobek: Rozváděč pro laickou obsluhu - plastový

Typ: RBPP2TW12/40 (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 125 A, 50 Hz, IP 30/20, I_{ew} 6 kA

Objednatel: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Eggermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Výrobce: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Eggermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232707-01/01 ze dne: 29.11.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-3:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232707 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2026

01.12.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razitko



* C E R / 1 2 3 0 5 3 6 *

232707-01