

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260229

Výrobek: Elektroměrová rozvodnice

Typ: RE 1.0 až RE 12.12

Jmenovité hodnoty: 3x230/400 V, do 80 A, max. 10 kA, IP 43/20

Objednatel: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Výrobce: ETS CZ Nový Bor, a.s.
B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 250240-01/01 ze dne: 10.06.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-3 ed. 2:2025

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 250240 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 14.06.2029

15.06.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



250240-01